



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.DE.ПР002.Н.00035
(номер сертификата соответствия)

000123
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «Армаселль», ОГРН 1107746038267
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.14, офис 1505, Россия,
тел. +74992705513, e-mail: info@armasell.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Armacell GmbH»
Robert-Bosch-Str., 10, D-48153, Munster, Germany, Германия
тел. +49-(0)-251-76-030, e-mail: info.de(at)armacell.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие защитное на основе стекловолокна торговой марки «Арма-Чек D». Контракт № PL/05 от 15.12.2016г. Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.14.12.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18,4.20)
(См. приложение – бланк № 000074)

код ТН ВЭД ЕАЭС
7019320009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д17-04-28/1 от 28.04.2017г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК ИДВО00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.ОС05.К05308 от 20.01.2017 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.05.2017 г. по 02.05.2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Е. Иванова





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.DE.ПР002.Н.00035
(номер сертификата соответствия)

000074
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – малоопасные (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

А.Е. Иванова