



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
регистрационный № РОСС RU.31459.04ИДВО

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЦОТК.DE.ПР002.Н.00023  
(номер сертификата соответствия)

000110  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО «Армаселль», ОГРН 1107746038267  
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.14, офис 1505, Россия,  
тел. +74992705513, e-mail: info@armasell.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

«Armacell GmbH»  
Robert-Bosch-Str., 10, D-48153, Munster, Germany, Германия  
тел. +49-(0)-251-76-030, e-mail: info.de(at)armacell.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью  
"Ланта Центр", ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении  
компетентности № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2016г., 107589, г.  
Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Защитное эластомерное покрытие на полимерной основе марки Arma-Chek R  
толщиной 1 и 2 мм для технической теплоизоляции трубопроводов, емкостей и  
оборудования.  
Серийный выпуск

код ОК 034 ОКПД2

**23.99.12.110**

код ТН ВЭД ЕАЭС

**4008219000**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96  
ГОСТ Р 51032-97.

(См. приложение – бланк № 000068)

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д17-01-31/1 от 31.01.2017г. ИЛ ООО "Ланта  
Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № ЦОТК  
ИДВО00.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2016 г, 107589, г. Москва, ул.  
Красноярская, д.17.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 №  
СДСГК RU.ОС05.К03251 от 15.07.2014 г. выдан ОС АНО «Калуга-  
Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС05 от  
11.01.2010 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 06.02.2017 г. по 05.02.2020 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**А.С. Шмырева**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**А.Е. Иванова**





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК  
регистрационный №РОСС RU.31459.04ИДВО

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.DE.ПР002.Н.00023  
(номер сертификата соответствия)

000068  
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**А.С. Шмырева**

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**А.Е. Иванова**