



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии ~~(технических)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № 77.01.03.П.006191.06.12

Дата 29. 06. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) — **06487**

28.06.2012

Организация-изготовитель

"Armacell GmbH"

Адрес: Robert-Bosch-Str., 10, D-48153 Munster, Germany (Германия) Филиал: "Armacell Poland Sp.z o.o" адрес: ul. Targowa 2, 55-300 Sroda Slaska, Poland (Польша)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Армаселль"

Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, оф. 1505 (Россия)

Наименование продукции:

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена в виде рулонов, трубок, монтажных лент, а также аксессуары т.м. Tubolit; Tubolit-DG; Tubolit-DG-A; Tubolit-S; Tubolit-DHS; Tubolit-S+; Tubolit-AR; Tubolit-ARW; Tubolit-TAPE (TL-TAPE/50-AR; TL-TAPE/100-AR; TL-TAPE/50-ARW; PVC-TAPE-BE); TL-CLIPS (клипсы Tubolit); Tubolit SPLIT (TS-ZO); Tubolit DUOSPLIT (TSZ) с самоклеющимся слоем и без него, с защитным покрытием и без него

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Паспортом безопасности

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Паспорт безопасности, этикетки, регистрационные документы, доверенность, контракт

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляют собой изделия в виде рулонов, трубок, лент, изготовленные из вспененного полиэтилена

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 9927 01 от 29.06.2012 г.

№ 032216

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м ³	менее 0.001	0,002
Ксилол, мг/м ³	менее 0.001	0,1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0,01
Толуол, мг/м ³	менее 0.001	0,3

Область применения:

Для теплоизоляции оборудования и трубопроводов, емкостей, воздухопроводов и инженерных коммуникаций промышленных и строительных объектов, для теплоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена в виде рулонов, трубок, монтажных лент, а также аксессуары т.м. Tubolit; Tubolit-DG; Tubolit-DG-A; Tubolit-S; Tubolit-DHS; Tubolit-S+; Tubolit-AR; Tubolit-ARW; Tubolit-TAPE (TL-TAPE/50-AR; TL-TAPE/100-AR; TL-TAPE/50-ARW; PVC-TAPE-BE); TL-CLIPS (клипсы Tubolit); Tubolit SPLIT (TS-ZO); Tubolit DUOSPLIT (TSZ) с самоклеящимся слоем и без него, с защитным покрытием и без него

~~соответствует~~ ~~требованиям~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



(Handwritten signatures in blue ink)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Васильева Г.В.



Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.